Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI N° 21042

Titulaire
AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant
Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe 291 - Parties de construction diverses

Produit BOÎTE PARE-FEU POUR PAROIS CREUSES QUICKBOX® HWD 90

Description Boîtier pour mur creux simple et triple, montage dans cloisons légères

Utilisation Paroi: pl
Utilisation voir pages suivantes

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210005640-2' (08.03.2010), Rapport d'expertise '210006981-GS-03' (17.07.2017), Rapport d'expertise '232000886-GS-02' (15.02.2023); Hersteller: Description du système 'SB_AGRO_21042_V1.0_230511' (11.05.2023)

Conditions d'essai EN 1363-1, EN 1364-1

Appréciation Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité 31.12.2025
Date d'édition 07.09.2023
Remplace l'attestation du 02.09.2020

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé Konrad Häusler

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:
Rapport d'expertise MPA Erwitte n° 210006981-GS-03 du 17.07.2017

- Boîtier avec différents coloris selon expertise

Rapport d'expertise MPA Erwitte n° 232000886-GS-02 du 15.02.2023

- Granulés et batchs de couleurs alternatifs