



VKF Anerkennung Nr. 21044

Inhaber /-in
AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Hersteller /-in
Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Gruppe 291 - Diverse Bauteile

Produkt LEITUNGSSCHOTTUNGEN

Beschreibung Brandschutzmanschette für Einzelkabel- und Installationsrohr, Einbau in Leichtbauwände, Dmax Kabel=15mm

Anwendung

Unterlagen MPA NRW, Erwite: Prüfbericht 'Nr. 210005640' (16.02.2010)

Prüfbestimmungen EN 1363-1, EN 1366-3

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 90

Gültigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 02.09.2020
Ersetzt Dokument vom 11.11.2015

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Auskunft über die Anwendbarkeit gemäss den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

VKF Anerkennung Nr. 21044

Inhaber /-in: AGRO AG

Gültigkeitsdauer: 31.12.2025

Ausstellungsdatum: 02.09.2020

Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich