



Reconnaissance AEAJ N° 26831

Titulaire
AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant
Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe 291 - Parties de construction diverses

Produit QUICKBOX MAXI HWD 90 CH

Description Boîtier pour mur creux, montage dans parois légères non porteuses.
Combinaisons de boîtier, simple à sextuple, avec isolation thermique.
Combinaisons de boîtier, simple et triple, sans isolation thermique.

Utilisation Montage dans pl jusqu'à EI 90
Utilisation voir pages suivantes

Documentation MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210006865' (03.09.2015), Rapport d'expertise '210006981-GS-03' (17.07.2017), Rapport d'expertise '232000886-GS-02' (15.02.2023); SIPIZ, Olten: Expertise 'GU 200 001 2023-001' (14.11.2023); Hersteller: Description du système 'SB_AGRO_26831_V2.1_231130' (30.11.2023)

Conditions d'essai EN 1364-1, EN 1366-3

Appréciation Classe de résistance au feu selon utilisation

Durée de validité 31.12.2026

Date d'édition 21.12.2023

Remplace l'attestation du 07.09.2023

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Rapport d'expertise MPA Erwitte n° 210006981-GS-03 du 17.07.2017

- Boîtier avec différents coloris selon expertise

Rapport d'expertise MPA Erwitte n° 232000886-GS-02 du 15.02.2017

- Granulés et batchs de couleurs alternatifs

Expertise SIPIZ AG, Olten, n° GU 200 001 2023-001 du 14.11.2023

- Montage dans parois légères non porteuses:
Montage et construction de la paroi EI 30 selon chiffre 5.1.1
Montage et construction de la paroi EI 60 selon chiffre 5.1.2
Montage et construction de la paroi EI 90 selon chiffre 5.1.3



Reconnaissance AEAJ N° 26846

Titulaire

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

QUICKBOX MAXI HWD 90 CH

Description

Boîtier pour mur creux, montage dans parois légères non porteuses.
Combinaisons de boîtier, simple à sextuple, avec ou sans isolation thermique.

Utilisation

Montage dans pl jusqu'à EI 60
Utilisation voir pages suivantes

Documentation

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai '210006865' (03.09.2015), Rapport d'expertise
'210006981-GS-03' (17.07.2017), Rapport d'expertise '232000886-GS-02' (15.02.2023);
SIPIZ, Olten: Expertise 'GU 200 001 2023-001' (14.11.2023); Hersteller: Description du
système 'SB_AGRO_26846_V1.1_240202' (02.02.2024)

Conditions d'essai

EN 1364-1, EN 1366-3

Appréciation

Classe de résistance au feu selon utilisation

Durée de validité

31.12.2026

Date d'édition

29.02.2024

Remplace l'attestation du

03.11.2021

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Daniel Eising



Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.

Extension du domaine d'application

Les extensions du domaine d'application directe sont réglées dans le document ci-après:

Gutachterliche Stellungnahme MPA Erwitte n° 210006981-GS-03 du 17.07.2017

- Boîtier avec différents coloris selon expertise

Rapport d'expertise MPA Erwitte n° 232000886-GS-02 du 15.02.2017

- Granulés et batchs de couleurs alternatifs

Expertise SIPIZ AG, Olten, n° GU 200 001 2023-001 du 14.11.2023

- Montage dans parois légères non porteuses:
Montage et construction de la paroi EI 30 selon chiffre 5.1.1
Montage et construction de la paroi EI 60 selon chiffre 5.1.2