



Reconnaissance AEA I N° 21044

Titulaire

AGRO AG
Korbackerweg 7
5502 Hunzenschwil
Schweiz

Fabricant

Kaiser GmbH & Co. KG
58579 Schalksmühle
Germany

Groupe

291 - Parties de construction diverses

Produit

SYSTÈME DE CLOISONNEMENT

Description

Manchette de protection incendie pour câbles isolés et tuyaux d'installation, montage dans paroi légère, Emax câble=15mm

Utilisation**Documentation**

MPA NRW, Erwitte: Rapport d'essai 'Nr. 210005640' (16.02.2010)

Conditions d'essai

EN 1363-1, EN 1366-3

Appréciation

Classe de résistance au feu EI 90

Durée de validité

31.12.2025

Date d'édition

02.09.2020

Remplace l'attestation du

11.11.2015

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEA I

Reconnaissance AEA I n° 21044

Requérant : AGRO AG

Durée de validité : 31.12.2025

Date d'édition : 02.09.2020

Domaine d'application directe

Pas d'autre utilisation possible